

四川天华化工集团股份有限公司废水监测数据公示表

单位：四川天华化工集团股份有限公司 机构代码：91510500204912335K 法定代表人：陆相东

产品：30万吨合成氨、52万吨尿素、10万吨聚碳酸酯

联系方式: (0830) 5482051

监测时间	监测点位	流量	PH	化学需氧量(mg/L)	化学需氧量排放量	氨氮(mg/L)	氨氮排放量	总氮(mg/L)	总氮排放量	总磷(mg/L)	石油类(mg/L)	悬浮物(mg/L)	硫化物(mg/L)	挥发酚(mg/L)	氰化物(mg/L)	排放方式及去向	达标情况	超标倍数
		立方米	6-9	限值<80mg/L	Kg	限值<25mg/L	Kg	限值<35mg/L	Kg	限值<0.5mg/L	限值<3mg/L	限值<50mg/L	限值<0.5mg/L	限值<0.1mg/L	限值<0.2mg/L			
2024年12月1日	总排口	6747.693	8.266	9.688	68.408	5.556	36.478	11.56	74.552	0.026						直排小殿溪	达标	
2024年12月2日	总排口	6323.964	8.419	11.049	72.834	5.313	34.19	11.021	70.545	0.025						直排小殿溪	达标	
2024年12月3日	总排口	7189.44	8.427	12.161	94.658	5.937	42.701	10.097	72.479	0.022						直排小殿溪	达标	
2024年12月4日	总排口	7203.545	8.287	14.177	108.913	5.814	43.775	11.245	84.242	0.024						直排小殿溪	达标	
2024年12月5日	总排口	5775.376	8.331	14.233	79.291	5.736	29.308	11.374	58.805	0.028	0.701	6.5	0.04	0.03	未检出	直排小殿溪	达标	
2024年12月6日	总排口	5626.06	8.381	12.022	75.971	7.867	45.801	13.548	79.107	0.025						直排小殿溪	达标	
2024年12月7日	总排口	6291.42	8.09	15.52	102.6	5.784	36.492	12.126	76.928	0.027						直排小殿溪	达标	
2024年12月8日	总排口	6641.688	7.835	14.579	103.073	6.429	43.767	12.362	84.157	0.024						直排小殿溪	达标	
2024年12月9日	总排口	6519.214	7.902	8.308	60.912	6.598	43.087	11.121	72.327	0.022						直排小殿溪	达标	
2024年12月10日	总排口	6929.763	8.127	7.186	56.88	6.287	44.085	10.716	76.015	0.018						直排小殿溪	达标	
2024年12月11日	总排口	9855.096	8.632	9.242	98.281	5.995	59.773	9.482	95.031	0.025						直排小殿溪	达标	
2024年12月12日	总排口	9170.33	8.597	17.713	161.005	5.761	49.087	13.182	111.068	0.061						直排小殿溪	达标	
2024年12月13日	总排口	10186.348	8.731	11.478	128.864	7.859	80.402	11.642	119.814	0.032						直排小殿溪	达标	
2024年12月14日	总排口	9771.339	8.723	11.001	120.861	7.217	71.534	11.685	116.922	0.023						直排小殿溪	达标	
2024年12月15日	总排口	9694.47	8.682	11.233	121.067	6.695	65.136	10.467	103.614	0.028						直排小殿溪	达标	
2024年12月16日	总排口	9417.556	8.241	9.627	101.722	4.711	47.172	9.636	97.061	0.028						直排小殿溪	达标	
2024年12月17日	总排口	6892.196	7.869	10.764	79.648	4.094	28.402	7.433	50.871	0.033						直排小殿溪	达标	
2024年12月18日	总排口	7066.683	8.002	13.375	96.975	3.029	22.663	8.388	59.566	0.043						直排小殿溪	达标	
2024年12月19日	总排口	4909.486	8.041	8.549	45.786	1.969	9.997	6.394	31.299	0.034						直排小殿溪	达标	
2024年12月20日	总排口	3006.362	8.163	7.132	23.726	2.242	7.76	6.007	20.019	0.026						直排小殿溪	达标	
2024年12月21日	总排口	4332.521	7.972	7.397	32.386	0.607	2.744	3.271	13.865	0.027						直排小殿溪	达标	
2024年12月22日	总排口	5655.625	8.007	7.518	46.938	0.516	4.425	3.432	22.957	0.022						直排小殿溪	达标	
2024年12月23日	总排口	7055.214	7.955	7.177	54.7	0.335	3.722	2.535	19.7	0.023						直排小殿溪	达标	
2024年12月24日	总排口	7345.196	7.973	6.959	56.872	0.216	3.245	2.535	20.911	0.021						直排小殿溪	达标	
2024年12月25日	总排口	6607.77	7.993	7.389	60.388	0.348	6.074	2.588	25.113	0.02						直排小殿溪	达标	
2024年12月26日	总排口	5557.692	7.95	7.447	34.359	0.413	4.077	2.365	13.784	0.023						直排小殿溪	达标	
2024年12月27日	总排口	2243.022	7.939	7.066	29.015	0.221	4.182	2.142	12.374	0.024						直排小殿溪	达标	
2024年12月28日	总排口	7162.011	7.927	8.124	67.428	0.441	5.984	2.677	23.641	0.023						直排小殿溪	达标	
2024年12月29日	总排口	4554.366	7.986	7.153	35.695	0.267	2.32	2.713	13.747	0.018						直排小殿溪	达标	
2024年12月30日	总排口	5704.308	8.014	7.225	53.624	0.23	5.173	2.469	21.132	0.022						直排小殿溪	达标	
2024年12月31日	总排口	3297.723	8.035	7.451	29.171	0.246	2.193	1.976	8.78	0.029						直排小殿溪	达标	
排放总量					2302.051		885.749											
许可排放量			6-9		105.12(t/a)		35.04(t/a)											