四川天华富邦化工有限责任公司废水监测数据公示表

单位：四川天华富邦化工有限责任公司 机构代码：91510500759705700J 法定代表人：陆相东 产品：8.5万吨1，4丁二醇、4.6万吨聚四氢呋喃、1万吨r-丁内酯 联系方式：（0830）5482051

监测时间	监测点位	流量	化学需氧量(mg/L)	化学需氧量排放量	PH	氨氮(mg/L)	总氮(mg/L)	总磷(mg/L)	石油类(mg/L)	硫化物(mg/L)	悬浮物(mg/L)	挥发酚(mg/L)	动植物油(mg/L)	总有机碳(mg/L)	甲醛(mg/L)	排放方式及去向	达标情况	超标倍数
		立方米	限值＜100mg/L	Kg	6-9	限值＜15mg/L	限值＜40mg/L	限值＜1mg/L	限值＜5mg/L	限值＜1mg/L	限值＜70mg/L	限值＜0.5mg/L	限值＜10mg/L	限值＜20mg/L	限值＜1mg/L			
2024年11月1日	总排口	2234.727	33.495	70.232												直排小殿溪	达标	
2024年11月2日	总排口	2171.502	34.365	74.636												直排小殿溪	达标	
2024年11月3日	总排口	1673.18	36.604	61.524												直排小殿溪	达标	
2024年11月4日	总排口	2106.867	38.491	81.221												直排小殿溪	达标	
2024年11月5日	总排口	2234.668	46.358	103.8												直排小殿溪	达标	
2024年11月6日	总排口	2267.94	51.997	117.905												直排小殿溪	达标	
2024年11月7日	总排口	2153.196	56.943	122.589	8.02	0.249	5.24	0.03	0.806	0.04	6.2	0.031	0.14	2.69		直排小殿溪	达标	
2024年11月8日	总排口	2147.405	59.431	127.628												直排小殿溪	达标	
2024年11月9日	总排口	2109.782	52.686	95.439												直排小殿溪	达标	
2024年11月10日	总排口	1785.015	41.992	76.901												直排小殿溪	达标	
2024年11月11日	总排口	2059.5	50.644	104.317												直排小殿溪	达标	
2024年11月12日	总排口	2086.181	59.018	123.282												直排小殿溪	达标	
2024年11月13日	总排口	2289.814	60.421	138.351												直排小殿溪	达标	
2024年11月14日	总排口	2245.505	61.234	137.519	7.96	0.311	5.27	0.03	0.711	0.04	7	0.03				直排小殿溪	达标	
2024年11月15日	总排口	2198.715	59.282	130.349												直排小殿溪	达标	
2024年11月16日	总排口	2092.908	54.505	63.94												直排小殿溪	达标	
2024年11月17日	总排口	1909.2	43.583	83.493												直排小殿溪	达标	
2024年11月18日	总排口	2143.945	51.938	111.319												直排小殿溪	达标	
2024年11月19日	总排口	2147.45	55.777	119.789												直排小殿溪	达标	
2024年11月20日	总排口	2153.513	55.956	120.505												直排小殿溪	达标	
2024年11月21日	总排口	2164.935	61.51	108.247	8.06	0.221	4.45	0.04	0.68	0.05	7	0.03				直排小殿溪	达标	
2024年11月22日	总排口	2158.56	65.651	141.706												直排小殿溪	达标	
2024年11月23日	总排口	2093.68	61.803	129.502												直排小殿溪	达标	
2024年11月24日	总排口	1756.985	55.413	98.098												直排小殿溪	达标	
2024年11月25日	总排口	2098.113	53.255	111.748												直排小殿溪	达标	
2024年11月26日	总排口	2167.561	56.64	122.775												直排小殿溪	达标	
2024年11月27日	总排口	2201.34	61.094	134.492												直排小殿溪	达标	
2024年11月28日	总排口	2192.033	67.493	147.911	8.13	1.23	5.08	0.03	0.734	0.04	6.8	0.03				直排小殿溪	达标	
2024年11月29日	总排口	2207.473	66.778	147.427												直排小殿溪	达标	
2024年11月30日	总排口	2154.781	65.734	126.733												直排小殿溪	达标	
排放总量		63406.474		3333.378														
许可排放量				105.12（t/a）														